

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Nr Deklaracji Zgodności: HS5200-220624JH01-EU-01-R2

Wydana dla: Wuxi Solinteg Power Co., Ltd.

Adres wnioskodawcy: Building H1-1001, No. 6 Jingxian Road, Xinwu District,
214135 Wuxi, Jiangsu Province, Chiny

Produkt(y): INWERTER HYBRYDOWY

Marka: Solinteg

Model(e): MHT-20K-40, MHT-4K-25, MHT-5K-25, MHT-6K-25,
MHT-8K-25, MHT-10K-25, MHT-12K-25, MHT-10K-40,
MHT-12K-40, MHT-15K-40

Parametry: Znamionowe napięcie wejściowe DC: 620V 30A*2
(MHT-20K-40): Znamionowe napięcie wyjściowe AC: 3L/N/PE, 220/380V; 230/400V;
240/415V~33.5A

**Hwa-Hsing (Dongguan) Testing Co., Ltd.,
niniejszym oświadcza, że próbka poddana badaniu została przetestowana pod kątem
oznakowania CE zgodnie z następującymi normami Dyrektywy Europejskiej:
Dyrektywa w sprawie urządzeń radiowych (RED) 2014/53/UE**

Wymagania	Normy	Nr Sprawozdania
Artykuł 3.1(a) bezpieczeństwo	IEC/EN 62109-1:2010 IEC/EN 62109-2:2011	WT223201967
Artykuł 3.1(b) EMC	EN 55011:2016/A2:2021; CISPR 11:2015/AMD2:2019; EN IEC 61000-6-1:2019; EN IEC 61000-6-2:2019; EN IEC 61000-6-3:2021; EN IEC 61000-6-4:2019; EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021; EN 61000-3-12:2011; IEC 61000-3-12:2011+AMD1:2021; EN IEC 61000-3-11:2019 EN 61000-3-3:2013/A2:2021 IEC 61000-3-3:2013/AMD2:2021	220624JH01-RE-EU-01-R1

Sprawozdanie z badań, o których mowa, wskazuje, że produkt jest zgodny z normami uznanymi za zgodne z zasadniczymi wymaganiami.

Niniejsza Deklaracja Zgodności nie oznacza oceny produkcji w/w produktu.

[Znak CE]

[Podpis i pieczęć]

Podpisano przez: Scott He

Data: 10.12.2022

Niniejszy dokument nie może być powielany, chyba że w całości, bez pisemnej zgody Hwa-Hsing (Dongguan) Testing Co., Ltd.
Informacje podane w tym dokumencie odnoszą się do badanego egzemplarza opisanej próbki.

Przetłumaczono z języka angielskiego na język polski na podstawie oryginału.



ATTESTATION OF CONFORMITY

Attestation No.: HS5200-220624JH01-EU-01-R2

Issued To: Wuxi Solinteg Power Co., Ltd.

Applicant Address: Building H1-1001, No. 6 Jingxian Road, Xinwu District,
214135 Wuxi, Jiangsu Province, China

Product(s): HYBRID INVERTER

Brand(s): Solinteg

Model(s): MHT-20K-40, MHT-4K-25, MHT-5K-25, MHT-6K-25,
MHT-8K-25, MHT-10K-25, MHT-12K-25, MHT-10K-40,
MHT-12K-40, MHT-15K-40

Power Characteristics Rated DC input voltage: DC 620V 30A*2
Rated AC output voltage: 3L/N/PE, 220/380V; 230/400V;
(MHT-20K-40): 240/415V~33.5A


**We, Hwa-Hsing (Dongguan) Testing Co., Ltd.,
Declare that the submitted sample of the above has been tested for CE marking according
to following standard(s) of the European Directive:**

- Radio Equipment Directive (RED) 2014/53/EU

Essential Requirement	Standards	Report No.
Article 3.1(a) safety	IEC/EN 62109-1:2010 IEC/EN 62109-2:2011	WT223201967
Article 3.1(b) EMC	EN 55011:2016/A2:2021; CISPR 11:2015/AMD2:2019; EN IEC 61000-6-1:2019; EN IEC 61000-6-2:2019; EN IEC 61000-6-3:2021; EN IEC 61000-6-4:2019; EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021; EN 61000-3-12:2011; IEC 61000-3-12:2011+AMD1:2021; EN IEC 61000-3-11:2019; EN 61000-3-3:2013/A2:2021; IEC 61000-3-3:2013/AMD2:2021	220624JH01-RE-EU-01-R1

The referred test report(s) show that the product complies with standard(s) recognized as giving presumption of compliance with the essential requirements.

This ATTESTATION does not imply assessment of the production of the product.



This document shall not be reproduced, except in full, without the written approval of Hwa-Hsing (Dongguan) Testing Co., Ltd.
Information given in this document, are related to the tested specimen of the described electrical sample.